

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/hawko-rapid-preparat-udrazniajacy-do-instalacji-grzewczych-p-386.html>



HAWKO RAPID Preparat udrażniający do instalacji grzewczych

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAWKO RAPID
Kod EAN	5903887121095

Opis produktu

Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z instalacji grzewczych o nie wymaga stosowania środków neutralizujących O szybko przywraca cyrkulację czynnika w instalacji o nie zawiera kwasu solnego i amidosulfonowego o ułatwia montaż i wymianę elementów instalacji o produkt biodegradowalny.

HAWKO R - RAPID Preparat do szybkiego przywracania cyrkulacji wodnej w instalacjach o obiegu wodnym. Do stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych, przemysłowych i maszynowych. Preparat rozpuszcza wszelkie zwały występujące w układzie. Produkt stosować za pomocą pompy czyszczącej cyrkulacyjnej z odstojnikiem w czasie do 4h.

SPOSÓB UŻYCIA: HAWKO R - RAPID należy używać przy pomocy pompy czyszczącej cyrkulacyjnej z odstojnikiem w czasie do 4h. Preparat wlać do pojemnika pompy zgodnie z dawkowaniem podanym na etykiecie. Po czyszczeniu instalację dokładnie wypłukać, a następnie zalać instalację produktem HAWKO P - PROTECT.

DOZOWANIE:

5 do 15 % HAWKO R- RAPID , 5 do 15 litrów na 100 litrów czynnika w układzie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

GĘSTOŚĆ: 1,18 g/cm

POSTAĆ: CIECZ BEZBARWNA, GOTOWA DO UŻYCIA, SILNY ZAPACH.

OSTRZEŻENIA:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Działa drażliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Nie wdychać mgły/par/ rozpylonej cieczy Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów . W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem . W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / Lekarzem